

GMINA POPÓW

Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów, woj. śląskie

NIP: 574-20-54-608

Zawady, dn. 02.02.2018 r.

ZP.271.01.2018

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania: *Budowa budynku strażnicy OSP wraz ze świetlicą wiejską w msc. Wąsosz Górny, gmina Popów.*

Odpowiedzi na pytania z dnia 30 stycznia 2018 roku Wykonawcy B:

Pytanie 1.

W przedmiarze robót pozycje 77 i 78 dotyczą wyceny tych samych robót Przewody kabelkowe – Kasety ster oświ. sali zabaw. Czy należy wycenić obydwie pozycje, prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź na pytanie 1.

Zamawiający informuje, że pozycje 77 i 78 w przedmiarze robót branży elektrycznej dotyczą wyceny tych samych robót: Przewody kabelkowe – Kasety ster oświ. Sali zabaw. Należy wycenić tylko jedną pozycję.

Pytanie 2.

W przedmiarze robót poz. 114, 115, 116 i 117 dotyczą wyceny robót związanych z montażem słupów oświetleniowych, opraw w ilości 4 kpl. Dokumentacja projektowa – zestawienie opraw oświetleniowych str. 7 zakłada montaż 5 szt. Opraw Rosa Elba LED na słupie. Prosimy o wyjaśnienie powyższego i ewentualną korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź na pytanie 2.

W przedmiarze robót branży elektrycznej w poz. 114, 115, 116 i 117 przyjęto liczbę słupów/opraw zewnętrznych tj. 4 szt. Należy dokonać korekty przedmiaru na ilość sztuk 5 zgodnie z dokumentacją branży elektrycznej na stronie 7.

WÓJT

Bolesław Świąta