

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KŁOBUCKU**

ul. Staszica 28

42-100 Kłobuck

tel./fax (34) 317-22-60

e-mail: psseklobuck@op.pl

Kłobuck, dnia 29.03.2018 r.

ONS-HK i Ś/4560-9/606/2018

Zaproszenie
[podpis]

Wójt Gminy Popów
Zawady, ul. Częstochowska 6
42-110 Popów

Obszarowa ocena jakości wody na terenie gminy Popów w 2017 r.

Na terenie gminy Popów realizacja zaopatrzenia ludności w wodę odbywa się poprzez:

1. **Wodociąg publiczny Popów** należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobową produkcja wody w 2017 r. wynosiła około 360 m³/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 800 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani dezynfekcji.

2. **Wodociąg publiczny Więcki** należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobową produkcja wody w 2017 r. wynosiła około 300 m³/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 1 500 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani dezynfekcji.

3. **Wodociąg publiczny Dąbrowa** należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobową produkcja wody w 2017 r. wynosiła około 120 m³/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 400 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani dezynfekcji.

4. **Wodociąg publiczny Rębiełice Królewskie/Kamieńszczyzna** należący do: Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów. Średnia dobową produkcja wody w 2017 r. wynosiła około 220 m³/d; liczba zaopatrywanej ludności – około 800 osób.

Ujmowana woda nie jest poddawana uzdatnianiu ani dezynfekcji.

Na ujęcie została wydana decyzja Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wydana w dniu 20 maja 2015 r. z terminem realizacji do 1 lipca 2017 r. o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości azotanów w ujmowanej wodzie. Studnia głębinowa zaopatrująca wodociąg w wodę przeznaczoną do spożycia została wyłączona z eksploatacji w dniu 30 czerwca 2017 roku, zgodnie z przywołaną wyżej decyzją administracyjną. Zasilanie zostało przełączone na nową studnię głębinową, zlokalizowaną w miejscowości Kamieńszczyzna. Zawartość azotanów w nowej studni głębinowej nie przekracza normy zawartej w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i mieści się w granicach 20-30 mg/l. Tym samym przywołana wyżej decyzja administracyjna została wykonana.

W roku 2017 z terenu gminy Popów nie wpłynęły żadne zgłoszenia związane z niepożądanymi reakcjami po spożyciu wody dostarczanej za pomocą w/w wodociągów publicznych.

Odnotowano jednorazowe przekroczenie dopuszczalnej ilości bakterii grupy coli na 3 urządzeniach wodociągowych, na które została wydana decyzja administracyjna, nakazująca podjęcie działań zmierzających do zapewnienie ludności wody o odpowiedniej jakości. Po

przeprowadzenia działań naprawczych (dezynfekcja), oraz po uzyskaniu wyników badań potwierdzających skuteczność podjętych działań, decyzję uznano za wykonaną.

Kontrola wewnętrzna w przypadku wszystkich urządzeń wodociągowych była prowadzona prawidłowo, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem oraz w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WARSZAWIE
lek. med. Dorota Parańska-Kaczmarek

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a