



LEGENDA:

- przewody gazowe stalowe
- GAS — przewód gazowy PE
- SZ I° — szafka redukcyjna pierwszego stopnia
- SZ II° — szafka redukcyjna drugiego stopnia

UWAGA !  
1. Przed kotłami należy zamontować zawór odcinający i filtr siatkowy.

			
Inwestycja:	Projekt budowlany hali sportowej w miejscowości Popów na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1		
Adres inwestycji:	ul. Jana Długosza 7, 42-110 Popów dz. nr ewid. 38		
Inwestor:	Gmina Popów Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów		
Branża:	SANITARNA		
Nazwa rysunku:	AKSONOMETRIA INSTALACJI GAZU		
Projektował:	mgr inż. Andrzej Borkowski upr. nr SLK/1453/PWOS/06 spec. sanitarna	Podpis:	Skala: 1:50
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Wiśniewska upr. nr UAN-VIII/83861/11/87 spec. sanitarna	Podpis:	Data: 01.2021
Opracował:	mgr inż. Karol Rutz	Podpis:	Nr rys.: S-09